



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01142

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01142

Сертификат действителен до

4 декабря 2012 г.

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ**  
удостоверяет соответствие  
**ПРОДУКЦИИ** (наименование изделия,  
тип, вид, марка и т.д.)

34 1410  
Код К-ОКП  
8535  
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные серии ВВД63А-10 на Un, 10 кВ, Iном до 5000 А, Iо. ном. до 50 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-001-71148545-2007.

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52565-2006

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и адресные данные)

71148545  
Код ОКПО

ООО "Электроаппарат"

241007, г. Брянск,  
ул. В. Сафроновой, д. 56 «А»



Товарный  
знак



## Документы о стабильности производства:

### Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ ЗАО «ЗЭТО»	13-1/13-80-О-2007 от 21.11.2007 г.	РОСС.RU.0001.22MB05

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

**СЕРТИФИКАТ выдан**  
(наименование  
Органа, выдавшего  
сертификат  
и его адресные  
данные):

**Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ**

111250, Россия, Москва,  
Красноказарменная ул., 12

Президент




Ю. К. Розанов

Генеральный директор



В. П. Белотелов



**ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ**

Дата регистрации

4 декабря 2007 г.